

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3519

Utstedt: 14.01.2019

Fornyet: 30.01.2024

Gyldig til: 01.02.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Klemringskoplinger for kobberrør

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-2
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver og produsent

Merikarvian LVI-Tuote Oy
Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Klemringskoplinger i avsinkingsbestandig messing (CB772S eller CW625N) for kobberrør; dimensjon 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm og 28 mm.

Følgende koplinger/komponenter inngår:

- › 7010 og 7012 – Union
- › 7015 – Tippunion
- › 7020 – Union innv. gjenge
- › 7025 – Albue
- › 7035 – Albue utv. gjenge
- › 7040 – Platealbue
- › 7045, 7047 og 7048 – T-rør
- › 7090 – Plugg
- › 7095 – Klemringsmutter
- › 7100 – Forminskingssett
- › 7103 – Forminskning
- › 7105 – Klemring
- › 7110 – Støttehylse

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

