

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3629

Utstedt: 28.04.2020

Fornyet: 10.11.2021

Gyldig til: 01.11.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Altech Super Twist fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW W 270 (*)
- › KTW Guideline (*)



Innehaver

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1123 i Bulgaria,
som angitt i evalueringsrapport datert 27.04.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Altech Super Twist metallomspunnet fleksible tilførsels-
slanger i dimensjon DN 13.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

