

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3829

Utstedt: 14.04.2023

Revidert: 25.11.2025

Gyldig til: 01.05.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Canes Easy-Fix rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › **EN ISO 15875-5**
- › **NKB Produktregler nr. 4**
- › **KTW-BWGL (*)**



Innehaver

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1220 i Kina og 1221 i Israel, som angitt i evalueringsrapport datert 14.04.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Canes Easy-Fix rørsystem bestående av PE-Xa rør, PEX-ring og rørdeler i avsinkingsbestandig messing eller PPSU. Canes Easy-Fix rørsystem inkluderer også fordelerstokk i avsinkingsbestandig messing.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 12 x 1.7 mm, 16 x 2.0 mm, 20 x 2.8 mm, 25 x 3.5 mm og 32 x 4.4 mm

PE-Xa rør inngår i SINTEF Produktsertifikat nr. 1573.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet er testet for utlekking av organiske materialer til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

