

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0664

Utstedt: 08.03.2002

Fornyet: 26.11.2025

Gyldig til: 01.12.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Geberit Mepla komposittør med pressfittings

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 542 (*)
- › KTW-BWGL (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Produsenter

Geberit International AG, Schachenstrassen 77, 8645
Jona, Sveits

Produktet er også produsert ved fabrikk 1146 og 1147 i Sveits, og 1149 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 19.11.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Geberit Mepla PE-RT/Al/PE-RT komposittør med tilhørende pressfittings. Pressfittings leveres i PVDF og rødgods. Upressede fittings vil lekke ved tetthetskontroll.

Finnes i følgende rørdimensjoner:

16 x 2.25 mm, 20 x 2.5 mm, 26 x 3.0 mm, 32 x 3.0 mm, 40 x 3.5 mm, 50 x 4.0 mm, 63 x 4.5 mm og 75 x 4.7 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

