SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0690

Utstedt: 13.03.2002
Fornyet: 13.01.2026
Gyldig til: 01.02.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Goetze trykkreduksjonsventiler

er i samsvar med kravene i

- **EN 1567**
- **KTW-BWGL (*)**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0690
SINTEF Certification

Innehaver

Goetze KG Armaturen
Schlieffenstraße 42
71636 Ludwigsburg, Tyskland

Produsent

Goetze KG Armaturen
Schlieffenstraße 42
71636 Ludwigsburg, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Goetze trykkreduksjonsventiler laget av rødmetall med gjenger, rett utgave, type 681.

Følgende dimensjoner inngår:

- ⅜" x ⅜" – DN 10
- ½" x ½" – DN 15
- ¾" x ¾" – DN 20
- 1" x 1" – DN 25
- 1 ¼" x 1 ¼" – DN 32
- 1 ½" x 1 ½" – DN 40
- 2" x 2" – DN 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007