

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1117

Utstedt: 30.06.2005

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.06.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Multygol rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 21003-2, EN ISO 21003-3 og EN ISO 21003-5
- › DVGW W 270 (*)
- › KTW Guideline (*)



Innehaver

Golan Plastic Products Ltd.
Kibbutz Shaar HaGolan
15145 Jordan Valley, Israel

Produsent

Golan Plastic Products Ltd.
Kibbutz Shaar HaGolan
15145 Jordan Valley, Israel

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Multygol rørsystem for tappevannsinstallasjoner bestående av komposittrør (PEXc/Al/PEXb) i dimensjon 16 x 2.0, 20 x 2.0, 25 x 2.5 og 32 x 3.0 mm med tilhørende pressfittings.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

