

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1443

Utstedt: 09.10.2009
Fornyet: 11.04.2025
Gyldig til: 01.05.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC ONO ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

KWC Group AG
KWC-Gasse 1, 5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

KWC Group AG
KWC-Gasse 1, 5726 Unterkulm, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC ONO ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår:

- › 10.151.013
- › 10.151.413 og 10.151.413.7xx
- › 10.151.023 og 10.151.023.7xx
- › 10.151.043.7xx
- › 10.151.003
- › 10.151.033 og 10.151.033.7xx
- › 10.151.053.7xx
- › 10.151.113 og 10.151.113.7xx
- › 10.151.102 og 10.151.102.7xx
- › 10.151.423 og 10.151.423.7xx
- › 10.152.413
- › 10.152.322
- › 10.152.423

7xx = rustfritt stål
xx = KWC fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

