SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3204

Utstedt: 01.12.2015
Fornyet: 11.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Nordwell 4-hulls togreps badekarbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3204
SINTEF Certification

Innehaver
Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent
Produktet er produsert ved fabrikk 1136 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 28.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Nordwell 4-hulls togreps badekarbatteri.

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3204

Utstedt: 01.12.2015
Fornyet: 11.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

HOT 4-hulls togreps badekarbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3204
SINTEF Certification

Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1136 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 28.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

HOT 4-hulls togreps badekarbatteri.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3204

Utstedt: 01.12.2015
Fornyet: 11.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Camargue 4-hulls togreps badekarbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3204
SINTEF Certification

Innehaver
Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent
Produktet er produsert ved fabrikk 1136 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 28.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Camargue 4-hulls togreps badekarbatteri.

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3204

Utstedt: 01.12.2015
Fornyet: 11.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Bluerain 4-hulls togreps badekarbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3204
SINTEF Certification

Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1136 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 28.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Bluerain 4-hulls togreps badekarbatteri.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3204

Utstedt: 01.12.2015
Fornyet: 11.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Nortiq 4-hulls togreps badekarbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3204
SINTEF Certification

Innehaver
Tharaldsen AS
Skomagergada 17
4628 Kristiansand

Produsent
Produktet er produsert ved fabrikk 1136 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 28.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Nortiq 4-hulls togreps badekarbatteri.

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007