

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3274

Utstedt: 08.09.2016

Fornyet: 02.07.2026

Gyldig til: 01.08.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Wavin PEX One

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 15875-1, EN ISO 15875-2 og EN ISO 15875-5
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1006 i Polen,
som angitt i evalueringsrapport datert 07.09.2016.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Wavin PEX One (PE-Xc) rør for distribusjon av kaldt- og
varmtvann i bygninger.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 12 x 2.0 mm
- › 15 x 2.5 mm
- › 18 x 2.5 mm
- › 22 x 3.0 mm
- › 28 x 4.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

70 °C er maksimale tillatte kontinuerlige driftstemperatur
for PEX-rør, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte
driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte pe-
rioder er 95 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-
BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

