

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3288

Utstedt: 30.09.2016

Fornyet: 24.06.2026

Gyldig til: 01.07.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

PE-RT rør

er i samsvar med kravene i

› **EN ISO 22391-2**

› **KTW-BWGL (*)**



Innehaver

Purmo Group Ltd.
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki, Finland

Produsent

PG Germany GmbH – Werk Ochtrup
Waldstraße 3
48607 Ochtrup, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

PE-RT rør.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 15 x 2,5 mm
- › 18 x 2,5 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

70 °C er maksimale tillatte kontinuerlige driftstemperatur, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte drifts-trykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 93 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder



SINTEF Certification

www.sintefcertification.no

info@sintefcertification.no

Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering

Mal PSs san versjon 05.02.2026

SINTEF AS

ved dets institutt SINTEF Community

www.sintef.no

Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA